


Buderus

Logavent HRV156-100 K 7739621502



46 dB



135 m³/h



ENERGIA · EHEPГИЯ · ENEPГЕIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Buderus

Logavent

HRV156-100 K

7739621502

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 1253/2014 und (EU) 1254/2014.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7739621502
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei durchschnittlichem Klima		kWh/(m²a)	-39,1
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei kaltem Klima		kWh/(m²a)	-78,8
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei warmem Klima		kWh/(m²a)	-13,8
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima			А
Energieeffizienzklasse bei kaltem Klima			A+
Energieeffizienzklasse bei warmem Klima			E
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät			Ja
Antriebsart des Ventilators	Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ		
Wärmerückgewinnungsgrad	ηt	%	93
Maximaler Luftvolumenstrom	V	m³/h	135
Elektrische Eingangsleistung bei maximalem Luftvolumenstrom		W	57
Schallleistungspegel	L _{WA}	dB	46
Bezugs-Luftvolumenstrom	V _{ref}	m³/s	0,026
Bezugsdruckdifferenz	Δp _{ref}	Pa	50
Spezifische Eingangsleistung		W/(m³/h)	0,33
Steuerungsfaktor			0,85
Lüftungssteuerung	Zentrale Bedarfssteuerung		
Maximale innere Leckluftquote		%	1,0
Maximale äußere Leckluftquote		%	0,8
Übertragungsrate		%	-
Mischrate von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen ohne Kanalanschlussstutzen		%	-
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Gerät und Fernbedienung		
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Siehe produktbegleitende Unterlagen. Regel- mäßige Filterwechsel sind für die Leistung und Energieeffizienz der Anlage wichtig.		
Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.bosch-thermotechnology.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei -20 Pa		%	-
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei + 20 Pa		%	-
Luftdichtheit zwischen innen und außen		m³/h	-
Jährlicher Stromverbrauch je 100 m² Grundfläche		kWh	344
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima je 100 m²		kWh	4705
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima je 100 m²		kWh	2128
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima je 100 m²		kWh	9205
Wohnraumlüftungsgerät			Ja