



ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logavent
HRV156-100 K BE
7739624674



46
dB



135 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Logavent

HRV156-100 K BE

7739624674

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 1253/2014 und (EU) 1254/2014.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7739624674
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei durchschnittlichem Klima		kWh/(m²a)	-33,2
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei kaltem Klima		kWh/(m²a)	-67,7
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei warmem Klima		kWh/(m²a)	-10,7
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima			B
Energieeffizienzklasse bei kaltem Klima			A+
Energieeffizienzklasse bei warmem Klima			E
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät			Ja
Antriebsart des Ventilators	Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ		
Wärmerückgewinnungsgrad	η_t	%	73
Maximaler Luftvolumenstrom	V	m³/h	135
Elektrische Eingangsleistung bei maximalem Luftvolumenstrom		W	65
Schallleistungspegel	L _{WA}	dB	46
Bezugs-Luftvolumenstrom	V _{ref}	m³/s	0,026
Bezugsdruckdifferenz	Δp_{ref}	Pa	50
Spezifische Eingangsleistung		W/(m³/h)	0,36
Steuerungsfaktor			0,85
Lüftungssteuerung	Zentrale Bedarfssteuerung		
Maximale innere Leckluftquote		%	0,9
Maximale äußere Leckluftquote		%	0,8
Übertragungsrate		%	-
Mischrate von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen ohne Kanalanschlusstutzen		%	-
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Gerät und Fernbedienung		
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Siehe produktbegleitende Unterlagen. Regelmäßige Filterwechsel sind für die Leistung und Energieeffizienz der Anlage wichtig.		
Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.bosch-thermotechnology.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei -20 Pa		%	-
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei + 20 Pa		%	-
Luftdichtheit zwischen innen und außen		m³/h	-
Jährlicher Stromverbrauch je 100 m² Grundfläche		kWh	371
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima je 100 m²		kWh	4175
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima je 100 m²		kWh	1888
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima je 100 m²		kWh	8167
Wohnraumlüftungsgerät			Ja