



ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logavent
HRV156-120 K BES OR
7739624679



50
dB



165 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Logavent

HRV156-120 K BES OR

7739624679

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 1253/2014 und (EU) 1254/2014.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7739624679
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei durchschnittlichem Klima		kWh/(m²a)	-37,6
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei kaltem Klima		kWh/(m²a)	-73,7
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei warmem Klima		kWh/(m²a)	-14,3
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima			A
Energieeffizienzklasse bei kaltem Klima			A+
Energieeffizienzklasse bei warmem Klima			E
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät			Ja
Antriebsart des Ventilators	Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ		
Wärmerückgewinnungsgrad	η_t	%	73
Maximaler Luftvolumenstrom	V	m³/h	165
Elektrische Eingangsleistung bei maximalem Luftvolumenstrom		W	98
Schallleistungspegel	L _{WA}	dB	50
Bezugs-Luftvolumenstrom	V _{ref}	m³/s	0,032
Bezugsdruckdifferenz	Δp_{ref}	Pa	50
Spezifische Eingangsleistung		W/(m³/h)	0,40
Steuerungsfaktor			0,65
Lüftungssteuerung	Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Maximale innere Leckluftquote		%	1,1
Maximale äußere Leckluftquote		%	0,5
Übertragungsrate		%	-
Mischrate von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen ohne Kanalanschlussstutzen		%	-
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Gerät und Fernbedienung		
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Siehe produktbegleitende Unterlagen. Regelmäßige Filterwechsel sind für die Leistung und Energieeffizienz der Anlage wichtig.		
Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.bosch-thermotechnology.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei -20 Pa		%	-
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei + 20 Pa		%	-
Luftdichtheit zwischen innen und außen		m³/h	-
Jährlicher Stromverbrauch je 100 m² Grundfläche		kWh	257
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima je 100 m²		kWh	4337
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima je 100 m²		kWh	1961
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima je 100 m²		kWh	8485
Wohnraumlüftungsgerät			Ja