



ENERG
енергия · ενέργεια


Y IJA
IE IA

Logamax plus

GB182i.2-15 W H

7736902129

Buderus



A

42 dB

15 kW



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA


Buderus

7736902129

Logamax plus

GB182i.2-15 W H

Logamax plus GB182i6721844669



A

+

+

+

+

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A

Logamax plus

GB182i.2-15 W H

7736902129

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

Caractéristiques du produit	Symbol	Unité	7736902129
Classe d'efficacité énergétique			A
Puissance thermique nominale	Prated	kW	15
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_S	%	94
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	Q_{HE}	kWh	-
Consommation annuelle d'énergie	Q_{HE}	GJ	26
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB	42
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique			
Chaudière à condensation			oui
Chaudière basse température			non
Chaudière de type B1			non
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération			non
Dispositif de chauffage mixte			non
Caractéristiques supplémentaires pour le régulateur de température intégré			
Classe du régulateur de température			II
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		%	2,0
Puissance utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	P_4	kW	15,00
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	P_1	kW	5,10
Rendement utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	η_4	%	88,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	η_1	%	99,2
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	elmax	kW	0,034
À charge partielle	elmin	kW	0,013
En mode veille	P_{SB}	kW	0,004
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	kW	0,064
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P_{ign}	kW	-
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO_x	mg/kWh	41

D'autres informations importantes pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les instructions d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.

Logamax plus

GB182i.2-15 W H

7736902129

Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

L'efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l'efficacité énergétique après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d'autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.

Indications pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

I	Valeur de l'efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal	94	%
II	Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint d'un produit combiné	-	-
III	Valeur de l'expression mathématique 294/(11 · Prated)	-	-
IV	Valeur de l'expression mathématique 115/(11 · Prated)	-	-

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la chaudière

$$\boxed{I} = \boxed{1} \quad 94 \quad \%$$

Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température)

$$+ \boxed{2} \quad 2,0 \quad \%$$

Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Chaudière d'appoint (De la fiche de données de la chaudière)

$$(\boxed{-} - I) \times 0,1 = \pm \boxed{3} \quad - \quad \%$$

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

Contribution solaire (De la fiche de données du dispositif solaire)

$$(III \times \boxed{-} + IV \times \boxed{-}) \times 0,9 \times (\boxed{-} / 100) \times \boxed{-} = + \boxed{4} \quad - \quad \%$$

Taille du capteur (en m²)

Volume du ballon (en m³)

Efficacité utile du capteur (en %)

Classe du ballon : A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Pompe à chaleur d'appoint (De la fiche de données de la pompe à chaleur)

$$(\boxed{-} - I) \times II = + \boxed{5} \quad - \quad \%$$

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

Contribution solaire ET pompe à chaleur d'appoint 0,5 × **4** - OU 0,5 × **5** - = - **6** - %
(Choisir la plus petite valeur)

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné

$$\boxed{7} \quad 96 \quad \%$$

Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné

A ➔

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

Montage de la chaudière et de la pompe à chaleur d'appoint avec émetteurs de chaleurs basse température (35 °C) ?

(De la fiche de données de la pompe à chaleur)

$$\boxed{7} \quad 96 + (50 \times II) = \boxed{-} \quad \%$$