ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Climate 6000i
CL6001I-SET 26 WE
7733701843
7733701807 / 7733701806

SEER

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+++

| | |
|---|---|
| kW | **2,6** |
| SEER | **8,6** |
| kWh/annum | **106** |

SCOP

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+++
A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| kW | **2,5** | **2,4** | **X** |
| SCOP | **5,1** | **4,6** | **X** |
| kWh/annum | **686** | **731** | **X** |

**58** dB

**64** dB

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

**626/2011**

BOSCH

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 26 WE

7733701843

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 206/2012 in (EU) 626/2011.

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 7733701843 |
|---|---|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela notranjih enot klimatske naprave | | | 7733701806 |
| Identifikacijska oznaka modela zunanje enote klimatske naprave | | | 7733701807 |
| Raven zvočne moči v zaprtih prostorih v načinu hlajenja | $L_{WA}$ | dB | 58 |
| Raven zvočne moči na prostem v načinu hlajenja | $L_{WA}$ | dB | 64 |
| Raven zvočne moči v zaprtih prostorih v načinu ogrevanja | $L_{WA}$ | dB | 58 |
| Raven zvočne moči na prostem v načinu ogrevanja | $L_{WA}$ | dB | 64 |
| Tip hladilnega sredstva | | | R32 |
| Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675 $kgCO_{2\,eq}$. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 675 večji od 1 kg $CO_2$. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka. | | | |
| Razmerje sezonske energetske učinkovitosti | SEER | | 8,6 |
| Razred energijske učinkovitosti za hlađenja | | | A+++ |
| Letna poraba energije 106 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije. | | | |
| Nazivna obremenitev Pdesignc | Pdesignc | kW | 2,6 |
| SCOP/A povprečne podnebne razmere | SCOP/A | | 4,6 |
| Razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri povprečnih podnebnih razmerah | | | A++ |
| Letna poraba energije 731 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije. | | | |
| Sezona ogrevanja povprečno | | | da |
| Sezona ogrevanja topleje | | | da |
| Sezona ogrevanja hladneje | | | ne |
| Nazivna obremenitev povprečne podnebne razmere | Pdesignh | kW | 2,4 |
| Prijavljena zmogljivost pri pogojih referenčne zasnove | | kW | 1,9 |
| Rezervna zmogljivost električnega ogrevanja pri pogojih referenčne zasnove | | kW | 0,5 |
| Hlajenje | | | da |
| Ogrevanje | | | da |
| Sezona ogrevanja povprečno | | | da |
| Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 35 °C | Pdc | kW | 2,6 |
| Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 30 °C | Pdc | kW | 1,9 |
| Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 25 °C | Pdc | kW | 1,2 |
| Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 20 °C | Pdc | kW | 0,7 |
| Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 35 °C | EERd | | 4,5 |
| Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 30 °C | EERd | | 6,7 |
| Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 25 °C | EERd | | 10,2 |
| Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 20 °C | EERd | | 15,2 |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi -7 °C | Pdh | kW | 2,1 |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 2 °C | Pdh | kW | 1,3 |

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 26 WE

7733701843

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 7733701843 |
|---|---|---|---|
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 7 °C | Pdh | kW | 0,9 |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 12 °C | Pdh | kW | 0,7 |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni zunanji temperaturi | Pdh | kW | 2,1 |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji delovni temperaturi | Pdh | kW | 1,9 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi -7 °C | COPd | | 3,1 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 2 °C | COPd | | 4,7 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 7 °C | COPd | | 5,7 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 12 °C | COPd | | 6,6 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni zunanji temperaturi | COPd | | 3,1 |
| Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji delovni temperaturi | COPd | | 3,1 |
| Bivalentna temperatura pri ogrevanju - povprečno | Tbiv | °C | -7 |
| Delovna temperatura pri ogrevanju - povprečno | Tol | °C | -15 |
| Zmogljivost intervala cikla za hlajenje | Pcycc | kW | - |
| Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje | Pcych | kW | - |
| Koeficient degradacije za hlajenje | Cdc | | 0,3 |
| Učinkovitost intervala cikla za hlajenje | EERcyc | | - |
| Učinkovitost intervala cikla za ogrevanje | COPcyc | | - |
| Koeficient degradacije za ogrevanje | Cdh | | 0,3 |
| Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje izključenosti | $P_{OFF}$ | kW | 0,0 |
| Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje pripravljenosti | $P_{SB}$ | kW | 0,0 |
| Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje izključenosti termostata | $P_{TO}$ | kW | 0,0 |
| Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje delovanja grelca ohišja | $P_{CK}$ | kW | 0,0 |
| Upravljanje zmogljivosti: stalno | | | ne |
| Upravljanje zmogljivosti: postopno | | | ne |
| Upravljanje zmogljivosti: spremenljivo | | | da |
| Nazivna stopnja pretoka zraka v zaprtih prostorih | | $m^3/h$ | 530 |
| Nazivna stopnja pretoka zraka v zunanjih prostorih | | $m^3/h$ | 2200 |